

# 在线监测系统项目验收意见表

## 北京市昌平区百善镇再生水厂进水口

### 水污染源在线监测系统验收意见

2020年03月19日,北京市昌平区百善镇再生水厂的运营单位中节能燕龙(北京)水务有限公司根据《北京市生态环境局关于印发〈北京市固定污染源自动监控管理办法〉的通知》(京环发〔2018〕7号)的要求,组织验收组(名单附后)对北京市昌平区百善镇再生水厂进水口水污染源在线监测系统进行验收。

北京市昌平区百善镇再生水厂位于北京市昌平区百善镇中心区以东,本次验收范围为进水化学需氧量在线自动监测仪、进水氨氮水质自动分析仪、进水pH分析仪、进水流量计及配套设施和进水站房。

验收组依据《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》(HJ/T 354-2007),查验了北京市昌平区百善镇再生水厂进水口水污染源在线监测系统验收报告,水污染源在线监测设备的安装、运行情况,配套设施建设的相关资料,经认真评议,形成验收意见如下:

北京市昌平区百善镇再生水厂进水口水污染源COD、氨氮、pH、流量计在线监测设备的性能指标与相关认证、系统集成、数据比对结果、数据传输率均符合验收规范要求,运行管理制度完善,记录完整。据此,北京市昌平区百善镇再生水厂进水口水污染源在线监测系统验收合格。

建议完善在线监测系统的资料后,向生态环境主管部门备案。加强在线监测系统运行过程中的日常运维管理和校准工作。

中节能燕龙(北京)水务有限公司

71002020年03月19日

验收组成员表

姓名	单位	职务/职称	签字
周小凡	原北京市环境保护局	高级工程师	周小凡
江楠	北京市环境保护科学研究院	高级工程师	江楠
文瑛	原北京市环境保护局	高级工程师	文瑛
张城玢	中节能燕龙(北京)水务有限公司	工艺工程师	张城玢
郝有朋	北京境泽技术服务有限公司	检测单位	郝有朋