

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：911100000939254583005V
单位名称：中节能燕龙（北京）水务有限公司-小汤山镇再生水厂
报告时段：2022年第04季
法定代表人（实际负责人）：戈东育
技术负责人：张城玢
固定电话：010-80199446
移动电话：18910780806



承诺书

北京市昌平区生态环境局：

特此承诺。

(蓋章)

(簽字)

日期：



戈、本、音



(一)实际排放量信息

排放口类型	污染物	实际排放量 (吨)				备注
		10月份	11月份	12月份	季度合计	
全厂合计	NOx					
	VOCs					
	SO2					
	颗粒物					

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	污染物种类	大阳市排放量 (t/a)				是否超标及超标原因
		10月份	11月份	12月份	季度合计	
全厂直接排放合计	氨氮 (NH3-N)	0.188215	0.190012	0.197103	0.57533	否
	总铅					
	pH值					
	总砷					
	五日生化需氧量					
	动植物油					
	石油类					
	化学需氧量	10.030032	9.945418	11.085077	31.060528	否
	色度					
	总磷 (以P计)	0.169361	0.14534	0.172915	0.487616	否
	阴离子表面活性剂					
	六价铬					
	烷基汞					
	悬浮物					
	总汞					
	总氮 (以N计)	13.21938	10.97449	12.310078	36.503947	否
	总镉					
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)					
	总铬					

(二) 超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

2022年第四季度本单位氨氮总排放量为0.575329661 t, COD总排放量为31.06052781t, 总氮排放量为36.5039474 t, 磷总排放量为 0.487615849t, 均未超过许可证核发排放量, 实际排放量符合达标判定标准

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的, 请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	---------------------------