

排污许可证执行报告  
(季报)

排污许可证编号：911100000939254583001V  
单位名称：中节能燕龙（北京）水务有限公司-北京市昌平区百善镇再生水厂  
报告时段：2022年第04季  
法定代表人（实际负责人）：戈东育  
技术负责人：张城玢  
固定电话：010-80199446  
移动电话：18910780806



承诺书

中节能燕龙（北京）水务有限公司-北京市昌平区百善镇再生水厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



文东青



实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

排放口类型	污染物	实际排放量 (吨)				备注
		10月份	11月份	12月份	季度合计	
全厂合计	NOx				0	
	颗粒物				0	
	SO2				0	
	VOCs				0	

表1-2 废水排放量

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	污染物种类	实际排放量 (吨)				是否超标及超标原因
		10月份	11月份	12月份	季度合计	
全厂直接排放合计	氨氮 (NH3-N)	0.055012	0.093055	0.040409	0.188476	
	总铅				0	
	pH值				/	
	五日生化需氧量				0	
	总砷				0	
	动植物油				0	
	石油类				0	
	化学需氧量	2.820978	2.681237	2.292049	7.794264	
	总磷 (以P计)	0.051332	0.044873	0.038553	0.134758	
	色度				/	
	阴离子表面活性剂				0	
	六价铬				0	
	烷基汞				0	
	悬浮物				0	
	总汞				0	
	总氮 (以N计)	2.649759	2.946032	2.452199	8.04799	
	总镉				0	
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)				0	
	总铬				0	

(二) 超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

开始时段-结束时段	(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 结论

2022第四季度本单位氨氮总排放量为0.188477082t, COD总排放量为7.794264392t, 总氮排放量为8.047990271t, 总磷排放量为0.13475769t, 均未超过许可证核发排放量, 实际排放量符合达标判定标准



自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的, 请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	---------------------------