

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：911100000939254583005V
单位名称：中节能燕龙（北京）水务有限公司-小汤山镇再生水厂
报告时段：2023年第02季
法定代表人（实际负责人）：戈东育
技术负责人：张城盼
固定电话：010-80199446
移动电话：18910780806

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年07月12日

北京市昌平区生态环境局：

中节能燕龙（北京）水务有限公司-小汤山镇再生水厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期：



企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

--	--	--	--	--	--	--

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				4月份	5月份	6月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度					
			硫化氢					
			甲烷					
			氨 (氨气)					
全厂合计			NOx					
			VOCs					
			SO2					
			颗粒物					

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
					4月份	5月份	6月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	出水总排口	总砷					
				色度					
				总氮 (以N计)	6.27516902	6.385345553	7.849059425	20.509574	
				总铅					
				粪大肠菌群数/ (MPN/L)					
				悬浮物					
				动植物油				0	
				阴离子表面活性剂					
				化学需氧量	9.467526873	9.259742582	7.639368672	26.366638	
				六价铬					
				烷基汞					
				五日生化需氧量					
				总磷 (以P计)	0.108668856	0.099260478	0.104926998	0.312856	
				石油类					
				总汞					
				总铬					
				总镉					
				氨氮 (NH3-N)	0.064661042	0.121354214	0.067645684	0.253661	
				pH值					
全厂直接排放合计				氨氮 (NH3-N)	0.064661	0.121354	0.067646		
				总铅					
				pH值					
				总砷					
				五日生化需氧量					
				动植物油	0				
				石油类					
				化学需氧量	9.467527	9.259743	7.639369		
				色度					
				总磷 (以P计)	0.108669	0.09926	0.104927		
				阴离子表面活性剂					
				六价铬					
				烷基汞					
				悬浮物					
				总汞					
				总氮 (以N计)	6.275169	6.385346	7.849059		
				总镉					
				粪大肠菌群数/ (MPN/L)					
				总铬					

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(四)结论

2023年第二季度本单位氨氮已排放量为0.25366094 t，COD总排放量为26.36663813t，总氮排放量为20.509574t,总磷排放量为 0.312856332t，均未超过许可证核发排放量，实际排放量符合达标判定标准

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------

